



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 50/18

PRODUCENT: **P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbańska**
Szczury 33B, 63-450 Sobótka
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
automatyczny
TYP:
NAZWA PRODUKTU: **TECHNIX** moc [kW] **9**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 25.07.2018.
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	NORMA
CO	[mg/m ³]	287	5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	3	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	3	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,0	Min 88,0

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	NORMA
CO	[mg/m ³]	408	5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	5	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	2	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,3	Min 88,0

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 50/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Stąporków, dn. 20.08.2018.

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Słochowicz

Formularz B-3

„WOLKOT” WOLDAŃSCY - SPÓŁKA CYWILNA, 63-304 CZERMIN 84B, NIP 6080119231

JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 65/07/2021 I JEST UPOWAŻNIONY DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM ZAŚWIADCZENIEM

P.P.H.U. TECHNIX
Monika Puszkar-Urbańska
Szczury 33B, 63-450 Sobótka
NIP 622-260-94-72